

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХЕЗМӘТ, ХАЛЫКНЫ
ЭШ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ ҺӘМ СОЦИАЛЬ ЯКЛАУ
МИНИСТРЛЫҒЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ТЫЛСЫМ» В
КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДАГЫ
"ТЫЛСЫМ" ХАЛЫККА КОМПЛЕКСЛЫ СОЦИАЛЬ
ХЕЗМӘТ КУРСӘТҮ ҮЗӘГЕ" СОЦИАЛЬ ХЕЗМӘТ
КУРСӘТҮ ДӘҮЛӘТ АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

ул. Степана Разина, д. 63, г. Кукмор, 422110

Степана Разина ур., 63 йорт, Кукмара ш., 422110

тел. (884364) 2-67-62, факс 2-67-39, E-mail: Ktsson.Tylsym-kukmor@tatar.ru

30.12.2020 № 874
На № _____ от _____

Прокурору Кукморского района
Старшему советнику юстиции
Шакирову Р.Н.

Администрация ГАУСО «КЦСОН «Тылсым» МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе» сообщает следующее, что Ваше представление № 02-08-03-2020 от 29.12.2020 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности рассмотрено с участием помощника прокурора Х.Р. Шамсутдиновой.

Указанные в представлении нарушения устранены:

- в помещении социального работника горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильника исправлено;

- инструкция о мерах пожарной безопасности соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» - исправлено во время проведения проверки;

- стены пристроя эвакуационного выхода №1 - разобраны.

За допущенные нарушения и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к ответственной по пожарной безопасности Вахитовой Э.Ю. применено дисциплинарное взыскание, в виде замечания (копия приказа прилагается).

Директор



Н.М.Мубаракова